



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Саратовской области)

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Калининскому, Лысогорскому и

Самойловскому районам Саратовской области

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.31,

Телефон: 8(845-49) 3-13-51, E-mail: rodionovagpn@mail.ru

03.02.2022 № ИВ-175-4-1457

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий*

03.02.2022

КНМ 64220061000201131224



ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 9/3

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Основная общеобразовательная школа с. Атаевка Лысогорского района Саратовской
области»

Во исполнение решения от 28.01.2022 №9 о проведении выездной проверки в период с 09 час. 00 мин. "01" февраля по 11 час. 00 мин. «03» февраля 2022 г. главным государственным инспектором Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Яковенко Д.А. проведена плановая выездная проверка МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Атаевка Лысогорского района Саратовской области», расположенной по адресу: 412871, Саратовская область, Лысогорский район, с. Атаевка, ул. Центральная, д.67

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Савин А.М.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	---	---	----------------------

1.	Оборудовать чердачное помещение школы автоматической пожарной сигнализацией	п.54 ППР в РФ, п.4.1, п.4.4, п.4.8, таблица 3 п.42 СП 486.1311500.2020	10.01.2023	
2.	Укомплектовать персонал объекта исправными ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	п.30, п.56 ППР в РФ	10.01.2023	
3.	Восстановить работоспособность световых оповещателей «Выход», установленных над эвакуационными выходами в школе и столовой	п.23, п.37 ППР в РФ, ч.1 ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.5.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	10.01.2023	
4.	Оборудовать территорию школы источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	ст.62, ст.68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.01.2023	
5.	Оборудовать светильники в столовой колпаками, предусмотренными конструкциями	п/п «в» п.35 ППР в РФ	10.01.2023	
6.	Оборудовать здание школы пожарным щитом в соответствии с требованиями норм комплектации, установленных нормативными документами	п.410 приложения №6,7 ППР в РФ	10.01.2023	
7.	Вывесить в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	п.10 ППР в РФ	10.01.2023	
8.	Вывесить в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного инструкцию о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	п.56 ППР в РФ	10.01.2023	

9.	Организовать проведение работ по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (автоматической пожарной сигнализации) с внесением сведений о соответствующих работах в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 ППР в РФ	10.01.2023	
10.	Выполнить высоту эвакуационного выхода из здания школы в соответствии с требуемым значением (1,9 метра)	п.23 ППР в РФ, п.4 ст.4, ст.53, п.1 ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.2.18 СП 1.13130.2020	10.01.2023	
11.	Отделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения общеобразовательной организации Ф 4.1 и помещения дошкольной образовательной организации Ф 1.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	п.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.1, п.5.2.2, п.5.6.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	10.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Главный государственный инспектор Калининского, Лысогорского и С... районов Саратовской области по подполковник внутренней службы «03» февраля 2022 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4C56ACE37CB9AB93319AB615ABA266C3DB
Владелец: Яковенко Дмитрий Алексеевич
Действителен с 02.08.2021 по 02.11.2022

Д.А. Яковенко

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ «ООШ с. Атаевка
Лысогорского района Саратовской области»
«03» февраля 2022 г.

Савин А.М.